


NAZWA TABLICY / NR		TABLICA MAGAZYNU TM-L0									
TYP TABLICY BP-0-400/10											
NAPIĘCIE / SZYNY		L1,L2,L3 3x400/230V,50Hz									
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY											
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY											
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY											
OGRANICZNIK PRZEPŁĘC											
LUCZNIK ENERGII											
LINIA											
TYP PRZEWODÓW		YKYz0									
PRZĘKRÓJ [mm ²]		5x10									
DŁUGOŚĆ [m]		-									
SYMBOL URZĄDZENIA											
URZĄDZENIE											
NR GRUPY /OBWODU/		-									
MOC OBLICZENOWA [kW]		12,9									
PRĄD OBLICZENOWY [A]		20,0									
PRĄD SZCZYTOWY [A]		-									
NAZWA ODBIORNIKA		ZASILANIE RG-L0									
NR TECHNOLOGICZNY		-									

UWAGI:

1. Instalacja odbiorcza wykonana w układzie sieci TN-S
2. Wyłączniki różnicowoprądowe łączące wg DTR-ki
3. Aparatura w wykonaniu 6kA
4. DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ: SAMO CZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

OPACZALNI:		DATA:	WYKRESKO	NR OPRAWNIENIA	SPECJALIZACJA	PODSIS	
OPACZALNI:		06.2019	M. KODER				
PROJEKTOWALNI:		06.2019	P. GROZDZINSKI	PM/0230/PMSE/15 INSTAL. ELEKTR.			
SPRZĄDZALNI:		06.2019	J. BŁASZCZYŃSKI	PM/0006/PMSE/12 INSTAL. ELEKTR.			
NAZWA PRZEMISŁ:							

Schemat strukturalny rozdzielni, TM-10

PROJEKT

ROZBUDOWA STACJONARU BUDOWNI WYCIĄGOWEGO O CZĘŚĆ WYCIĄGOWĄ I SZCZEGÓŁOWY WRAZ Z ZAGOSZCZANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ UTRZIMANIE CENTRUM BUDOWNI-ZAGOSZCZANIEM GOSKARSKIEJ I PIERWII FAB. GRZYBOWICZ SP. Z O.O.

SPECJALIZACJA SZ. W OPRAWNIENIU FAB. BUDOWNISKÓW UTRZIMUJĄCYCH W SYSTEMIE VED

-	SKALA	FORMAT	POW. (m ²)	INSTRUCJE:	NEUTRALIZACJA	KOLORSKEZJAWA
	-	A4	-			
PK:	E-6					

F.U. PRZEMISŁAW GROZDZINSKI
ul. Jeleńska 23A/1, 80-290, Bydgoszcz