



CENTRALA N2/W2 z odzyskiem ciepła
Vn=1360m³/h, 250Pa
Vw=1240m³/h, 250Pa
0,39kW, 0,28kW, 1x230V
masa 170 kg, Qgrz=4,5kW
wym LxBxH=2013x1560x380
w przestrzeni nad sufitem podwieszanym

czerpnia powietrza
700x300, 1360m³/h
min. 2m nad terenem

wyrzutnia powietrza
500x200, 1240m³/h
ponad dach

CENTRALA N1/WT z odzyskiem ciepła
Vn=2290m³/h, 280Pa
Vw=1910m³/h, 280Pa
0,50kW, 0,39kW, 1x230V
masa 280 kg, Qgrz=9,6kW
wym LxBxH=2330x2160x470
w przestrzeni nad sufitem podwieszanym

wyrzutnia powietrza
500x300, 1910m³/h
ponad dach

1/01 KORYTARZ 11.25 GRES	1/06 MAGAZYN PRÓBEK 12.00 WYLEWKA	1/11 SZATNIA DAMSKA 5.38 GRES
1/02 KLATKA SCHODOWA 4.33 GRES	1/07 PRACOWNIA UCIERANIA 15.11 WYLEWKA	1/12 UMYWALNIA DAMSKA 5.31 GRES
1/03 POM. TECHNICZNE 3.56 GRES	1/08 MAGAZYN SUROWCÓW 14.06 WYLEWKA	1/13 UMYWALNIA MĘSKA 7.34 GRES
1/04 POM. TECHNICZNE 3.16 GRES	1/09 ŚLŹCZAK SANITARNEGO 21.90 GRES	1/14 SZATNIA MĘSKA 5.41 GRES
1/05 PRACOWNIA UTRWALANIA I WYDRUKU 10.12 WYLEWKA	1/10 PRYSZNIC 5.69 GRES	

LEGENDA

- INSTALACJA NAWIEWNA
- INSTALACJA WYCIĄGOWA
- INSTALACJA WYCIĄGOWA SANITARIATY
- ŁŁUMIK
- TRANSFER POWIETRZA

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
O CZĘŚĆ MAGAZYNOWĄ I SOCJALNO-BIUROWĄ WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
Gdynia, ul. Chwaszczyńska
dz. nr 526, 528, 529 obręb 0027 Gdynia jedn. ewid. 226201.1

INWESTOR: GDAŃSKA FABRYKA FARB GRAFICZNYCH SP. Z O.O.
UL. CHWASZCZYŃSKA 129 E
81-571 GDYŃA

PROJEKTANT: MGR INŻ. Marcin Szczepaniak
upr. b.a. w specjalności instalacji POK/0056/P005/12

SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. Paweł Pyszyński
upr. proj. b.a. specj. instal. sanit. POK/0048/P005/09

OPRACOWAŁ:

STADIUM: 1500
DATA: 20.03.2019
SKALA: 1:500

RZUT PIĘTRA I- WENTYLACJA

RYS.

W2