

OZNACZENIA:

EXIT – oświetlenie kierunkowe / ledowe; IP20

– oprawa awaryjna

PWP – pożarowy wyłącznik prądu, H montażu =1,3m

1 –oprawa Imperial ECO LED HV215 26W
firmy REMONTOWA LIGHTING TECHNOLOGIES

2 – Oprawa DAP–40–4140 4x14W
firmy REMONTOWA LIGHTING TECHNOLOGIES

3 – Oprawa DEP–40–4140 4x14W
firmy REMONTOWA LIGHTING TECHNOLOGIES

4 – Oprawa DLP44–2260 2x26W
firmy REMONTOWA LIGHTING TECHNOLOGIES

5 – Oprawa TLP 47–2580 2x58W
firmy REMONTOWA LIGHTING TECHNOLOGIES

6 – Oprawa TLP 40MLED240/42/840 38,5W
firmy REMONTOWA LIGHTING TECHNOLOGIES

XX–YY Rozdzielnica elektryczna

	DATA	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALOŚĆ	PODPIS
OPRACOWAŁ:	06.2019	M. KRUGER			
OPRACOWAŁ:					
PROJEKTOWAŁ:	06.2019	P. GROSZEWSKI	POM/0238/PWBE/15	INSTAL. ELEKTR.	
SPRAWDZIŁ:	06.2019	J. BŁASZKOWSKI	POM/0006/PWOE/12	INSTAL. ELEKTR.	

NAZWA RYSUNKU: Plan rozmieszczenia ośw. podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego poziom +1

PROJEKT:
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO O CZĘŚĆ MAGAZYNOWĄ I SOCJALNO–BIUROWĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO–ROZWOJOWEGO GDAŃSKIEJ FABRYKI FARB GRAFICZNYCH SP. Z O. O.
SPECJALIZUJĄCEGO SIĘ W OPRACOWANIU FARB DRUKARSKICH UTWARDZANYCH W SYSTEMIE UV LED

F.U. PRZEMYSŁAW GROSZEWSKI
ul. Jeziorna 23A/1, 80–290, Banino

KLIENT:

SKALA 1:100 | FORMAT | POW. (m²) | RYS.NR.: E–3 | PLIK: E–3

NR.RYS.KLIENTA:

ARKUSZ: 2/2 | REWIZJA: 0